

Bydgoszcz, 11.03.2019

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany
przy działaniu ognia wewnątrz budynku

Natryskowa pianka poliuretanowa otwartokomórkowa Purios pokryta okładziną z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010 posiada klasę palności Bs1d0. Klasyfikacja ta obowiązuje dla zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego, nieodpadającego pod wpływem ognia oraz jak dla wyrobu nierozprzestrzeniającego ogień wewnątrz budynku” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz.600 z późniejszymi zmianami”.

PURINOVA Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Marta Pieńkowska